



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0452-18

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

27 вересня 2018 р. до 23 вересня 2022 р.

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, 3, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника від 30.11.2017 № 6/н

Продукція

Продукция/Production

Системи вогнезахисту торгової марки «PROMAT»
із вогнетривких плит серії «PROMATECT®-L500» товщиною 20 мм.
для вогнезахисту несучих будівельних конструкцій.
Класи вогнестійкості систем в залежності від зведеної товщини сталевих
конструкцій і застосованих систем облицювання плитами згідно з додатком

6806

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(полная назва, тип, вид, марка, торговая марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.2-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.4;
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва, Загальні вимоги» п. 5.3;
ДСТУ Б В.1.1-14:2007 «Захист від пожежі. Колони. Метод випробувань на вогнестійкість»

(позначения нормативных документов)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Etex Building Performance N.V,
Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно з 27.09.2018 до 23.09.2022.

Порядок виконання робіт та витрата матеріалів які входять до складу перегородок наведено в інструкції із монтажу.

Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва продукції згідно з Ліцензійною угодою

Протокол сертифікаційних випробувань від 16.08.2017 № 11/СПК-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365 дійсний до 10.04.2019).

Протоколи сертифікаційних випробувань від 12.11.2012 № 115-12 ВЛ ТОВ «ПОЖТЕСТ» (атестат акредитації від 24.11.2014 № 2Н334 дійсний до 28.11.2019).

Звіт за результатами перевірки системи управління якістю виробництва на відповідність ДСТУ 9001:2015 ОС ЦСМВ від 17.08.2018 № 393/18.

Рішення ОС «ЦСМВ» № 398/18 від 26.09.2018 про видачу сертифіката відповідності

На підставі

На основании/

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0452-18 від 27 вересня 2018 р. до 23 вересня 2022 р.

Забезпечення класу вогнестійкості від R60 до R180
в залежності від зведеної товщини сталевих конструкцій і облицювання
системами вогнезахисту із плит «PROMATECT®-L500» та плит гіпсокартону ГКЛ

№ з/п	Клас вогнестійкості сталевих будівельної конструкції із системою вогнезахисту (R), у хвилинах / (годинах)	Зведена товщина сталевих конструкції, не менше, мм	Системи вогнезахисту, загальна товщина не менше, мм (опис шарів системи вогнезахисту)
1.	R 60 (1 година)	1,47	29,5 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 1 плита гіпсокартону товщиною 9,5 мм)
2.		3,4	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)
3.	R 90 (1,5 години)	3,4	32,5 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 1 плита гіпсокартону товщиною 12,5 мм)
4.		6,7	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)
5.	R 120 (2,0 години)	3,4	39,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 2 плити гіпсокартону товщиною 9,5 мм)
6.		10,54	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)
7.	R 150 (2,5 години)	3,4	45,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 2 (дві) плити гіпсокартону товщиною 12,5 мм)
8.		14,7	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)
9.	R 180 (3,0 години)	3,4	54,5 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 2 плити гіпсокартону товщиною 12,5 мм та 1 (одна) плита гіпсокартону товщиною 9,5 мм)
10.		19,6	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)